


ООО "Предприятие электрических сетей-НК"
Данные по ПС "Городская-временная" на 18.12.2019г.

| Параметр | Время | Фидер 01 | | | Фидер 02 | | | Фидер 03 | | |
|-------------------------------|-------|--------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|
| | | Фаза А | Фаза В | Фаза С | Фаза А | Фаза В | Фаза С | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| Сила тока (I), А | 3:00 | 1,00 | 1,03 | 1,04 | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,27 | 0,17 | 0,18 |
| | 9:00 | 1,41 | 1,49 | 1,61 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,28 | 0,37 | 0,33 |
| | 18:00 | 1,41 | 1,46 | 1,43 | 0,49 | 0,46 | 0,47 | 0,23 | 0,24 | 0,26 |
| Напряжение (U), кВ | 3:00 | 57,49 | 57,62 | 57,84 | 56,10 | 58,73 | 57,93 | 57,45 | 57,76 | 57,48 |
| | 9:00 | 57,84 | 58,09 | 58,31 | 56,60 | 59,33 | 58,37 | 57,97 | 58,27 | 58,00 |
| | 18:00 | 59,08 | 60,05 | 60,22 | 58,44 | 61,21 | 60,31 | 57,73 | 57,87 | 57,43 |
| Активная мощность (P), кВт | 3:00 | 69,23 | 66,67 | 59,68 | 22,86 | 22,78 | 22,83 | 13,44 | 13,91 | 14,29 |
| | 9:00 | 90,51 | 90,44 | 94,37 | 26,28 | 26,33 | 26,66 | 15,32 | 17,23 | 15,53 |
| | 18:00 | 73,84 | 77,42 | 80,66 | 26,93 | 26,10 | 25,60 | 15,02 | 16,47 | 23,00 |
| Реактивная мощность (Q), кВАр | 3:00 | 17,91 | 15,79 | 17,63 | 6,36 | 8,03 | 8,50 | 4,09 | 4,50 | 5,38 |
| | 9:00 | 21,95 | 19,27 | 21,57 | 10,31 | 8,29 | 7,41 | 4,32 | 7,23 | 5,53 |
| | 18:00 | 22,49 | 21,09 | 25,83 | 9,39 | 12,55 | 11,40 | 6,66 | 6,78 | 7,60 |
| Трансформатор тока | | 200/5 | | | 600/5 | | | 400/5 | | |
| Трансформатор напряжения | | 6000/100 | | | | | | | | |
| Положение АНЦАПФ | | 10 положение | | | | | | | | |

Ведущий инженер УОЭиАП



Рогожин Л.А.