

ООО "Предприятие электрических сетей - НК"
 Данные по ПС "Городская-временная" на 19.06.2019г.

Параметр	Время	Фидер 1	Фидер 2	Фидер 3
Сила тока (I), А	4:00	19,8	37	14
	10:00	39	34	16
	21:00	32	56	11
Напряжение (U), кВ	4:00	6,19	6,18	6,19
	10:00	6,19	6,2	6,2
	21:00	6,17	6,18	6,18
Активная мощность (P), кВт	4:00	176,13	341,86	131,9
	10:00	363,07	319,11	147,03
	21:00	297,09	518,93	103,48
Реактивная мощность (Q), кВар	4:00	118,71	199,43	74,78
	10:00	216,11	174,43	89,67
	21:00	187,77	297,01	61,78
Трансформаторы тока		200/5	600/5	400/5
Трансформаторы напряжения		6000/100		
Положение АНЦАПФ		Положение 10		

Ведущий инженер ОУЭиАП



С. С. Кузин