

№ п/п	Дата отключения	Наименование электроустановки	Характер повреждения	Причина	Дата и время подачи заявки на включение	Принятые меры	Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Январь							
Аварийные отключения не производились							
Февраль							
1	10.02.2019 07:48	Выключатель-10кВ Ф-08 ГПП "1-Водоподъем"	Межфазное короткое замыкание	Погодные условия	11.02.2019 16:04	Ремонт поврежденного оборудования	2745,16
2	12.02.2019 10:00	Выключатель-10кВ Ф-08 ГПП "1-Водоподъем"	Межфазное короткое замыкание	Погодные условия	12.02.2019 20:52	Обход ВЛ	1540,17
3	18.02.2019 18:35	Выключатель-6кВ Яч. 44 ГПП-7	Межфазное короткое замыкание	Погодные условия	18.02.2019 20:50	Ремонт поврежденного оборудования и замена изоляторов	452,54
Март							
1	12.03.2019 08:30	Якно №18 Ф-44 ПС "Соболеково"	Межфазное короткое замыкание	Нарушение электрической изоляции	12.03.2019 09:05	Ремонт поврежденного оборудования	29,512
2	15.03.2019 08:12	Якно №13 Ф-11 ПС "Бройлерная"	Межфазное короткое замыкание	Погодные условия	15.03.2019 08:28	Обход ВЛ	60,282
3	30.03.2019 13:10	Выключатель 6кВ Ф-03 ПС "Соболеково"	Межфазное короткое замыкание	Погодные условия	30.03.2019 14:40	Обход ВЛ	176,208
4	31.03.2019 15:00	ЯКНО №42 Ф-12 ПС "Соболеково"	Короткое замыкание фазы на землю	Нарушение электрической изоляции	31.03.2019 15:30	Ремонт поврежденного оборудования и замена изоляторов	213,938
Апрель							
Аварийные отключения не производились							
Май							
1	14.05.2019 15:10	Выключатель 10кВ Ф-08 ГПП "1-Водоводъем"	Короткое замыкание фазы на землю	Погодные условия	14.05.2019 22:03	Ремонт поврежденного оборудования и замена изоляторов	2345,99
2	14.05.2019 22:23	Выключатель 10кВ Ф-08 ГПП "1-Водоводъем"	Межфазное короткое замыкание	Погодные условия	15.05.2019 03:20	Ремонт поврежденного оборудования	1380,39
3	18.05.2019 17:01	ЯКНО №16 Ф-17 ПС "Соболеково"	Межфазное короткое замыкание	Погодные условия	18.05.2019 20:25	Ремонт поврежденного оборудования и замена изоляторов	718,22
4	23.05.2019 15:10	ЯКНО №42 Ф-12 ПС "Соболеково"	Межфазное короткое замыкание	Погодные условия	23.05.2019 17:05	Обход ВЛ	805,14
5	23.05.2019 15:10	ЯКНО №41 Ф-21 ПС "Соболеково"	Межфазное короткое замыкание	Погодные условия	23.05.2019 17:15	Обход ВЛ	305,96
Июнь							
1	03.06.2019 21:26	ЯКНО №16 Ф-17 ПС "Соболеково"	Короткое замыкание фазы на землю	Погодные условия	03.06.2019 23:45	Ремонт поврежденного оборудования	396,47
2	04.06.2019 15:15	ЯКНО №41 Ф-21 ПС "Соболеково"	Межфазное короткое замыкание	Погодные условия	04.06.2019 19:10	Ремонт поврежденного оборудования	560,25
3	28.06.2019 21:18	Выключатель-6кВ Ф-22 ПС "Соболеково"	Короткое замыкание фазы на землю	Погодные условия	29.06.2019 05:58	Ремонт поврежденного оборудования	1955,09

4	30.06.2019 13:47	Выключатель-6кВ Ф-44 ПС "Соболеково"	Межфазное короткое замыкание	Погодные условия	30.06.2019 15:33	Обход ВЛ	882,10
Июль							
1	05.07.2019 10:33	ЯКНО №16 Ф-17 ПС "Соболеково"	Межфазное короткое замыкание	Погодные условия	05.07.2019 11:18	Очистка ВЛ-6кВ от инородных предметов	80,42
2	11.07.2019 00:01	ЯКНО №42 Ф-12 ПС "Соболеково"	Межфазное короткое замыкание	Погодные условия	11.07.2019 01:47	Обход ВЛ-10кВ	439,062
3	11.07.2019 02:56	ЯКНО №13 Ф-11 ПС "Бройлерная"	Межфазное короткое замыкание	Погодные условия	11.07.2019 04:16	Обход ВЛ-10кВ	194,759
4	11.07.2019 08:05	Выключатель-6кВ Ф-12 ПС "Соболеково"	Межфазное короткое замыкание, обрыв и замыкание фазного провода на землю	Погодные условия	11.07.2019 12:23	Ремонт поврежденного оборудования	1200,315
5	25.07.2019 21:10	ЯКНО №1 Ф-01 ПС "Городская временная"	Межфазное короткое замыкание	Погодные условия	25.07.2019 23:45	Очистка ВЛ-6кВ от инородных предметов	72,49
Август							
Аварийные отключения не производились							
Сентябрь							
1	2019.09.23 14:25	ЯКНО №16 Ф-17 ПС "Соболеково"	Межфазное короткое замыкание	Погодные условия	2019.09.23 15:11	Обход ВЛ	95,22
Октябрь							
1	2019.10.10 14:45	ЯКНО №16 Ф-17 ПС "Соболеково"	Межфазное короткое замыкание	Погодные условия	2019.10.10 15:40	Обход ВЛ	163,62
1	2019.10.14 07:20	Выключатель-10кВ Ф-08 ГПП "1-Водоподъем"	Межфазное короткое замыкание	Погодные условия	2019.10.14 8:25	Обход ВЛ	436,23
2	2019.10.14 13:15	Выключатель-6кВ Ф-02 ПС "Городская Временная"	Межфазное короткое замыкание	Погодные условия	2019.10.14 15:40	Обход ВЛ	838,94
Ноябрь							
Аварийные отключения не производились							
Декабрь							
Аварийные отключения не производились							