

Наличие объема свободной для ТП потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением ниже 35 кВ и выше 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения, 2021 год

№ п/п	Подстанция	Фидер	Квартал				Примеч.
			I	II	III	IV	
1	ПС 110/6 кВ "Городская-временная"	ф-01	-0,269	-0,449	-0,1209	-0,958	
2		ф-02					
3		ф-03					
4	ПС 110/35/6 кВ "Соболеково"	ф-12	-0,345	-0,3454	-0,2674	0,235	
5		ф-17	0,304	0,719	0,707	0,789	
6		ф-20	-0,086	0,0135	0,0135	0,0135	
7		ф-21	0,024	0,024	0,044	-0,175	
8		ф-22	-0,247	-0,247	-0,247	-0,217	
9		ф-34	-0,711	-0,711	-0,581	-0,711	
10		ф-37	1,775	1,33	1,615	1,615	
11		ф-44	-0,974	-1,114	-0,934	-1,457	
12	ПС 110/10 кВ "Водоподъем-1"	ф-8	-0,044	-0,029	-0,253	-0,253	
13	ПС 110/10 кВ "Бройлерная"	ф-9	-0,22	0,0596	0	0,0596	
14		ф-11	0,019	-0,01	-0,0315	-0,0415	
15		ф-21	х	0	0	0	
16	ПС 110/10 кВ "Городская"	ф-105	-0,215	-0,215	-0,215	0,915	
17		ф-405					
18		ф-205	-0,09	-0,09	1,11	0	
19		ф-304					
20		ф-407	0,36	0,36	0,36	0,36	
21	ПС 110/10 кВ "Загородная"	ф-11	0	0	0	0	
22		ф-26					
23		ф-27	0,014	0,014	0,014	0,014	
24		ф-28					
25		ф-20	х	0	0	0	
26	ПС 110/10 кВ "Красный Ключ"	ф-1	0,056	-0,009	-0,159	-0,159	
27		ф-4	х	х	0,1	0	
28		ф-5	х	х			
29		ф-6	0	0	0	0	
30	ПС 110/10 кВ "Корабельная"	ф-1	0	0	0	0	
31		ф-10					
32	РП-38/1	яч.3	-0,015	-0,235	-0,235	-0,235	
33		яч.26	0	0	0	0	
34	ПС 110/6 кВ "Атомстрой-1"	ф-11	0	0	0	0	
35	110/6 кВ "ГПП-3"	яч.115	0	0	0	0	
36		яч.129					
37	110/6 кВ "ГПП-7"	яч.44	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
38	ПС 110/6 кВ "Причал"	ф-7	0,145	0,145	0,145	0,145	
39	ПС 110/6 кВ "Очистные сооружения"	ф-9	х	0	0,326	0,326	
40		ф-22	х	0	-0,013	-0,013	Минус из-за ФЛ Фардиева на УЭТП-НКНХ

\* Данные указаны в МВт