

№ п/п	Дата отключения	Наименование электроустановки	Характер повреждения	Причина	Дата и время подачи заявки на включение	Принятые меры	Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Январь							
Аварийные отключения не производились							
Февраль							
1	03.02.2022 3:45	ЯКНО №13 Ф-11 ПС "Бройлерная"	МТЗ	Разрушение изолятора на ЛР Ф-11 ПС "Бройлерная"	03.02.2022 14:55	Заменены неисправные элементы	3328
Март							
Аварийные отключения не производились							
Апрель							
2	03.04.2022 12:30	Выключатель-10кВ, Ф-405, ПС "Городская"	МТЗ	В ООО "ТК Хьял" повреждение КЛ-6кВ	03.04.2022 12:55	Отключение неисправного участка	214
3	04.04.2022 18:15	ЯКНО №4 Ф-02 ПС "Городская временная"	межфазное КЗ	Посторонние предметы на ВЛ-6кВ	04.04.2022 21:50	Убраны посторонние предметы	1247
4	05.04.2022 15:05	ЯКНО №41 Ф-21 ПС "Соболеково"	МТЗ на землю	Механическое воздействие посторонних лиц	05.04.2022 16:15	Ремонт ВЛ-6кВ	344
Май							
5	03.05.2022 10:50	ЯКНО №41 Ф-21 ПС "Соболеково"	МТЗ	Механическое воздействие посторонних лиц	03.05.2022 16:15	Ремонт ВЛ-6кВ	1089
6	05.05.2022 10:42	ВЛБ №45 Ф-8 ПС "Водоподъем-1"	МТЗ	разрушение опорного изолятора в КТП №410	05.05.2022 19:10	Заменены неисправные элементы	3861
Июнь							
7	07.06.2022 20:57	Выключатель-10кВ, Ф-6, ПС "Красный Ключ"	МТЗ	В НкЭС, филиал ОАО "Сетевая компания" повреждение оборудования	07.06.2022 23:45	Отключение неисправного участка	392
Июль							
8	15.07.2022 13:20	Выключатель-6кВ, Ф-03, ПС "Городская временная"	Не выявлено		15.07.2022 14:10		79
9	15.07.2022 13:20	Выключатель-6кВ, Ф-17, ПС "Соболеково"	межфазное КЗ	на оп.№53/18 посторонний предмет	15.07.2022 15:30	Убрали посторонние предметы	1422
10	25.07.2022 16:00	Выключатель-6кВ, Ф-22, ПС "Очистные сооружения"	Не выявлено		25.07.2022 18:58		248
11	31.07.2022 20:35	Выключатель-6кВ, Ф-01, ПС "Городская временная"	межфазное КЗ	Механическое воздействие посторонних лиц	01.08.2022 3:00	Ремонт ВЛ-6кВ	1713
Август							
12	21.08.2022 20:54	Выключатель-6кВ, Ф-01, ПС "Городская временная"	межфазное КЗ	на. Оп.№59 произошло разрушение 2х изоляторов	22.08.2022 2:40	Заменены неисправные элементы	1372
Сентябрь							
13	25.09.2022 13:58	Выключатель-6кВ, Ф-17, ПС "Соболеково"	МТЗ	Ветровые нагрузки	25.09.2022 16:25	Ремонт ВЛ-6кВ	855
Октябрь							

Аварийные отключения не производились

Ноябрь

14	01.11.2022 16:03	Выключатель-6кВ, Ф-9, ПС "Очистные сооружения"	МТЗ	Посторонние предметы на ВЛ-6кВ	01.11.2022 20:27	Убрали посторонние предметы	414
15	03.11.2022 7:45	ЯКНО №12 Ф-20 ПС "Соболеково"	межфазное КЗ	Разрушение опорного изолятора в КТП №432	03.11.2022 8:45	Заменены неисправные элементы	196
16	13.11.2022 6:35	ЯКНО №42 Ф-12 ПС "Соболеково"	Не выявлено		13.11.2022 12:10		982
17	18.11.2022 10:05	Выключатель-6кВ, Ф-03, ПС "Городская временная"	межфазное КЗ	Проезд крупногабаритной техники	18.11.2022 11:15	Ремонт ВЛ-6кВ	133