

№ п/п	Дата отключения	Наименование электроустановки	Характер повреждения	Причина	Дата и время подачи заявки на включение	Принятые меры	Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Январь							
1	09.01.2023 14:25	Выключатель-6кВ Ф-20 ПС "Соболеково"	МТЗ	Разрушение изолятора на опоре №29/5 Ф-20 ПС "Соболеково"	09.01.2023 16:29	Заменены неисправные элементы	738
Февраль							
2	26.02.2023 14:55	ЯКНО №41 Ф-21 ПС "Соболеково"	межфазное КЗ	Ветровые нагрузки	26.02.2023 15:58	Ремонт ВЛ-6кВ	542
3	26.02.2023 17:34	Выключатель-6кВ Ф-34 ПС "Соболеково"	межфазное КЗ	Ветровые нагрузки	27.02.2023 1:15	Ремонт ВЛ-6кВ	6938
4	26.02.2023 21:15	ЯКНО №12 Ф-20 ПС "Соболеково"	межфазное КЗ	Ветровые нагрузки	26.02.2023 22:15	Ремонт ВЛ-6кВ	204
Март							
5	03.03.2023 12:20	Выключатель-6кВ, Ф-9, ПС "Очистные сооружения"	МТЗ	Разрушение изолятора на опоре №136 Ф-9 ПС "Очистные сооружения"	03.03.2023 17:35	Заменены неисправные элементы	478
6	13.03.2023 12:45	ВЛБ №45 Ф-08 ПС "Водоподем-1"	МТЗ	Не выявлено	13.03.2023 15:33	Осмотр ВЛ, КТП (ТП)	1224
Апрель							
Аварийные отключения не производились							
Май							
Аварийные отключения не производились							
Июнь							
7	29.06.2023 13:07	Выключатель-6кВ Ф-9 ПС "Очистные сооружения"	межфазное КЗ	Механическое воздействие посторонних лиц	29.06.2023 15:12	Ремонт ВЛ-6кВ	233
8	29.06.2023 16:23	ЯКНО №4 Ф-02 ПС "Городская временная"	МТЗ	Не выявлено	29.06.2023 17:19	Осмотр ВЛ, КТП (ТП)	446
Июль							
Аварийные отключения не производились							
Август							
9	18.08.2023 18:27	Выключатель-6кВ Ф-02 ПС "Городская Временная"	МТЗ	Разрушение опорного изолятора в КТП №611	18.08.2023 18:27	Заменены неисправные элементы	1448
Сентябрь							
Аварийные отключения не производились							
Октябрь							
10	02.10.2023 9:15	Выключатель-10кВ Ф-08 ГПП "1-Водоподем"	МТЗ	Разрушение вентилярных разрядников в КТП №248	02.10.2023 16:30	Заменены неисправные элементы	6714
11	10.10.2023 9:38	ЯКНО №35 Ф-01 ПС "Городская временная"	межфазное КЗ	Механическое воздействие посторонних лиц	10.10.2023 11:08	Ремонт КЛ-6кВ	521
12	10.10.2023 12:00	РКР-10 №1 Ф-08 ГПП "1-Водоподем"	межфазное КЗ	Воздействие животных и птиц	10.10.2023 13:15	Осмотр ВЛ, КТП (ТП)	1126
13	12.10.2023 15:50	Выключатель-6кВ Ф-34 ПС "Соболеково"	МТЗ	Не выявлено	12.10.2023 17:30	Осмотр ВЛ, КТП (ТП)	932

14	12.10.2023 16:00	Выключатель-6кВ Ф-01 ПС "Городская Временная"	МТЗ	Разрушение проходного изолятора в ЯКНО №35	12.10.2023 18:20	Заменены неисправные элементы	807
15	17.10.2023 12:15	ЯКНО №42 Ф-12 ПС "Соболеково"	МТЗ	Не выявлено	17.10.2023 13:45	Осмотр ВЛ, КТП (ТП)	759
16	17.10.2023 12:30	Выключатель-6кВ Ф-22 ПС "Соболеково"	МТЗ	Посторонние предметы на ВЛ-6кВ	17.10.2023 16:55	Убраны посторонние предметы с ВЛ-6кВ	1082
17	17.10.2023 15:00	Выключатель-6кВ Ф-02 ПС "Городская Временная"	МТЗ	Ветровые нагрузки	17.10.2023 16:40	Ремонт ВЛ-6кВ	940
18	17.10.2023 15:10	Выключатель-6кВ Ф-17 ПС "Соболеково"	МТЗ	Ветровые нагрузки	17.10.2023 17:05	Ремонт ВЛ-6кВ	943
19	17.10.2023 15:40	Выключатель-6кВ Ф-37 ПС "Соболеково"	МТЗ	Ветровые нагрузки	17.10.2023 16:50	Ремонт ВЛ-6кВ	557
20	19.10.2023 8:33	ЯКНО №35 Ф-01 ПС "Городская временная"	межфазное КЗ	Механическое воздействие посторонних лиц	19.10.2023 16:23	Ремонт КЛ-6кВ	2781
Ноябрь							
Аварийные отключения не производились							
Декабрь							
21	21.12.2023 18:54	Выключатель-6кВ Ф-02 ПС "Городская Временная"	межфазное КЗ	Ветровые нагрузки	21.12.2023 21:05	Ремонт ВЛ-6кВ	488