

№ п/п	Дата отключения	Наименование электроустановки	Характер повреждения	Причина	Дата и время подачи заявки на включение	Принятые меры	Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Январь							
1	19.01.2023 10:21	Выключатель-6кВ Ф-17 ПС "Соболеково"	межфазное КЗ	Посторонние предметы на ВЛ-6кВ	19.01.2023 12:15	Убраны посторонние предметы с ВЛ-6кВ	1100
2	19.01.2023 10:34	Выключатель-6кВ Ф-12 ПС "Соболеково"	межфазное КЗ	Ветровые нагрузки	19.01.2023 11:56	Осмотр ВЛ, КТП (ТП)	865
3	19.01.2023 16:27	Выключатель-10кВ Ф-08 ГПП "1-Водоподъем"	межфазное КЗ	Ветровые нагрузки	19.01.2023 23:40	Осмотр ВЛ, КТП (ТП)	5947
4	19.01.2023 18:07	Выключатель-6кВ Ф-02 ПС "Городская Временная"	межфазное КЗ	Ветровые нагрузки	19.01.2023 18:27	Осмотр ВЛ, КТП (ТП)	247
5	19.01.2023 20:45	Выключатель-6кВ Ф-03 ПС "Городская Временная"	межфазное КЗ	Ветровые нагрузки	19.01.2023 21:25	Осмотр ВЛ, КТП (ТП)	135
6	22.01.2023 15:07	ЯКНО №35 Ф-01 ПС "Городская временная"	МТЗ	Механическое воздействие посторонних лиц	22.01.2023 19:00	Ремонт ВЛ-6кВ	2664