

№ п/п	Дата отключения	Наименование электроустановки	Характер повреждения	Причина	Дата и время подачи заявки на включение	Принятые меры	Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Январь							
Аварийные отключения не производились							
Февраль							
1	18.02.2020 9:45	Выключатель-10кВ Ф-08 ГПП "1-Водоподем"	Короткое замыкание фазы на землю	Неисправность ЛР-10	18.02.2020 14:01	Ремонт ЛР	2304,00
Март							
1	19.03.2020 11:30	Выключатель 6кВ Ф-03 ПС "Городская временная"	Перехлест проводов	Погодные условия	19.03.2020 12:10	Перетяжка проводов	103
2	23.03.2020 15:16	Выключатель 6кВ Ф-20 ПС "Соболеково"	Короткое замыкание	Воздействие птиц	23.03.2020 17:20	Убраны посторонние объекты.	772
Апрель							
1	14.04.2020 13:52	Выключатель 6кВ Ф-17 ПС "Соболеково"	Замыкание на землю.	Дефект изготовления	14.04.2020 15:43	Заменены неисправные элементы	1239,5
2	21.04.2020 8:20	ЯКНО №41 Ф-21 ПС "Соболеково"	Короткое замыкание	Погодные условия. Сильный ветер	21.04.2020 8:47	Осмотр ВЛ	99
3	25.04.2020 14:57	Выключатель 6кВ Ф-03 ПС "Городская временная"	Короткое замыкание	Погодные условия	25.04.2020 17:10	Осмотр ВЛ	246
4	25.04.2020 15:00	ЯКНО №41 Ф-21 ПС "Соболеково"	Короткое замыкание	Погодные условия	25.04.2020 17:30	Осмотр ВЛ	475
5	25.04.2020 15:15	Выключатель 6кВ Ф-01 ПС "Городская временная"	Короткое замыкание	Погодные условия	25.04.2020 18:00	Осмотр ВЛ	1205
6	25.04.2020 15:15	Выключатель 6кВ Ф-02 ПС "Городская временная"	Короткое замыкание	Погодные условия. Воздействие посторонних предметов	25.04.2020 18:10	Перетяжка проводов	1393
7	28.04.2020 11:15	Выключатель 6кВ Ф-44 ПС "Соболеково"	Замыкание на землю	Разрушение изолятора	28.04.2020 13:15	Заменены неисправные элементы	1136
Май							
Аварийные отключения не производились							
Июнь							
1	29.06.2020 9:05	Выключатель 6кВ Ф-20 ПС "Соболеково"	Замыкание на землю.	Дефект изготовления	29.06.2020 9:12	Заменены неисправные элементы	75
Июль							
1	02.07.2020 6:08	Выключатель 10кВ Ф-08 ГПП 1 - водоподем	Замыкание на землю	Разрушение изолятора на 4 ЛР	02.07.2020 11:50	Заменены неисправные элементы	7119
2	10.07.2020 9:18	ЯКНО №18 Ф-44 ПС "Соболеково"	МТЗ	Упала ветка на ВЛ	10.07.2020 12:22	Убраны посторонние предметы	1672
Август							

1	05,55 2020.08.02	ЯКНО №35 Ф-01 ПС "Городская временная"	МТЗ	Воздействие посторонних предметов (упала ветка)	11,00 2020.08.02	Убраны посторонние предметы	920
2	07,40 2020.08.02	Выключатель-6кВ Ф-02 ПС "Городская Временная"	МТЗ	Воздействие посторонних предметов (упало дерево)	16,00 2020.08.02	Убраны посторонние предметы	3792
3	06,00 2020.08.02	ЯКНО №42 Ф-12 ПС "Соболеково"	МТЗ	Перехлест проводов	16,40 2020.08.02	Перетяжка проводов	4053
4	14,10 2020.08.08	ЯКНО №41 Ф-21 ПС "Соболеково"	МТЗ	Не выявлено	14,40 2020.08.08	Осмотр ВЛ, КТП (ТП)	50,5
Сентябрь							
1	8,29 2020.09.03	Выключатель 10кВ Ф-08 ГПП 1 - водоподъем	МТЗ	Повреждение в сетях потребителя	10,25 2020.09.03	Отключена электроустановка	1656
2	15,00 2020.09.09	ЯКНО №42 Ф-12 ПС "Соболеково"	МТЗ	Упало дерево на ВЛ	16,35 2020.09.09	Убраны посторонние предметы	834
3	08,12 2020.09.14	ЯКНО №23 Ф-44 ПС "Соболеково"	МТЗ	Упала ветка на провода ВЛ	10,05 2020.09.14	Убраны посторонние предметы	1070
4	13,50 2020.09.17	ЯКНО №16 Ф-17 ПС "Соболеково"	МТЗ	Не выявлена	15,15 2020.09.17	Осмотр ВЛ, КТП (ТП)	595
Октябрь							
Аварийные отключения не производились							
Ноябрь							
Аварийные отключения не производились							
Декабрь							
Аварийные отключения не производились							