

№ п/п	Дата отключения	Наименование электроустановки	Характер повреждения	Причина	Дата и время подачи заявки на включение	Принятые меры	Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Январь							
1	13.01.2021 7:30	Выключатель 6кВ Ф-01 ПС "Городская временная"	Замыкание на землю.	Разрушение изолятора на вводной траверсе КТП 24	13.01.2021 10:30	Заменены неисправные элементы	1203
Февраль							
Аварийные отключения не производились							
Март							
1	03.03.2021 19:52	Выключатель-10кВ Ф-08 ГПП "1-Водоподъем"	Замыкание на землю.	Замыкание КЛ-10кВ в переходном шкафу	04.03.2021 00:21	Заменены неисправные элементы	1478
Апрель							
1	02.04.2021 7:05	Выключатель 6кВ Ф-44 ПС "Соболеково"	Не выявлено		09,25 02.04.2021		1526
2	06.04.2021 9:20	Выключатель 6кВ Ф-9 ПС "Очистные сооружения"	Не выявлено		13,50 06.04.2021		653
3	07.04.2021 7:40	Выключатель-6кВ яч.44 ГПП-7	Замыкание на землю	На оп.№14 посторонние предметы (провода)	14,20 07.04.2021	Убраны посторонние предметы	720
4	12.04.2021 11:51	ЯКНО №29 Ф-34 ПС "Соболеково"	МТЗ	В ООО "НЗМК" повреждение КЛ-6кВ	17,46 12.04.2021	Отключение неисправного участка	8217
5	22.04.2021 8:10	Выключатель 6кВ Ф-44 ПС "Соболеково"	МТЗ	В ООО "Профтехснаб" повреждены проходные изоляторы	14,20 22.04.2021	Отключение неисправного участка	1913
6	26.04.2021 9:55	Выключатель 6кВ Ф-44 ПС "Соболеково"	МТЗ	на. Оп.№79, 81 произошло разрушение 2х изоляторов	16,25 26.04.2021	Заменены неисправные элементы	4719
Май							
1	16,15 2021.05.20	Выключатель 6кВ Ф-44 ПС "Соболеково"	МТЗ	на оп.№33 посторонний предмет	17,35 2021.05.20	Убрали посторонние предметы	563
Июнь							
1	13,35 07.06.2021	Выключатель-6кВ Ф-17 ПС "Соболеково"	МТЗ	Прочие воздействия	14,55 07.06.2021	Произвели ремонтные работы	1003
2	14,46 22.06.2021	Выключатель-6кВ Ф-44 ПС "Соболеково"	МТЗ	Механическое воздействие постиронных лиц	16,01 22.06.2021	Ремонт ВЛ-6кВ	590
3	12,45 28.06.2022	Выключатель-6кВ яч.44 ГПП-7	МТЗ	Механическое воздействие постиронных лиц	14,15 28.06.2021	Ремонт ВЛ-6кВ	126
Июль							
1	07,20 31.07.2021	Выключатель-6кВ Ф-22 ПС "Соболеково"	МТЗ	Посторонние предметы на ЛР 6 Потребителя	13,30 31.07.2021	Произвели ремонтные работы	1407
Август							
1	15,30 22.08.2022	Выключатель-6кВ Ф-03 ПС "Городская временная"	МТЗ	Разрушение изолятора на оп. №1	05,55 23.08.2022	Произвели ремонтные работы	2235

2	15,35 22.08.2022	Выключатель-6кВ Ф-37 ПС "Соболеково	МТЗ	Посторонние предметы (Ветка) на отпайке к КТП Потребителя	20,45 22.08.2022	Убрали посторонние предметы	1996
3	15,36 22.08.2022	Выключатель 6кВ Ф-22 ПС "Очистные сооружения	МТЗ	Падение деревьев	11,10 23.08.2022	Ремонт ВЛ-6кВ	2523