


ООО "Предприятие электрических сетей- НК"
Данные по ПС "Городская-временная" на 20.12.2023 г.

| Параметр | Время | Фидер 01 | | | Фидер 02 | | | Фидер 03 | | |
|-------------------------------|-------|--------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|
| | | Фаза А | Фаза В | Фаза С | Фаза А | Фаза В | Фаза С | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| Сила тока (I), А | 3:00 | 20,80 | 20,40 | 26,00 | 40,80 | 37,20 | 31,20 | 61,60 | 54,40 | 44 |
| | 9:00 | 41,60 | 43,20 | 48,00 | 49,80 | 48,60 | 34,20 | 89,60 | 76,80 | 73,6 |
| | 18:00 | 32,40 | 32,40 | 33,60 | 54,60 | 52,80 | 51,60 | 75,20 | 54,40 | 56 |
| Напряжение (U), кВ | 3:00 | 6,35 | 6,32 | 6,32 | 6,34 | 6,45 | 6,35 | 6,32 | 6,32 | 6,34 |
| | 9:00 | 6,29 | 6,46 | 6,25 | 6,35 | 6,43 | 6,42 | 6,29 | 6,26 | 6,29 |
| | 18:00 | 6,26 | 6,23 | 6,22 | 6,43 | 6,39 | 6,32 | 6,28 | 6,29 | 6,28 |
| Активная мощность (P), кВт | 3:00 | 52,82 | 59,14 | 70,42 | 108,54 | 116,93 | 110,81 | 96,38 | 61,15 | 76,54 |
| | 9:00 | 129,91 | 149,16 | 153,07 | 130,03 | 133,74 | 137,34 | 107,64 | 106,15 | 89,16 |
| | 18:00 | 91,82 | 96,38 | 107,02 | 180,83 | 173,38 | 151,74 | 113,35 | 90,84 | 91,22 |
| Реактивная мощность (Q), кВАр | 3:00 | 58,37 | 43,70 | 50,76 | 72,61 | 76,32 | 69,73 | 56,35 | 52,85 | 25,97 |
| | 9:00 | 88,75 | 55,25 | 72,41 | 80,60 | 76,50 | 84,35 | 92,54 | 56,33 | 57,84 |
| | 18:00 | 57,72 | 48,43 | 54,67 | 92,88 | 83,23 | 88,70 | 112,39 | 59,83 | 38,76 |
| Трансформатор тока | | 200/5 | | | 300/5 | | | 200/5 | | |
| Трансформатор напряжения | | 6000/100 | | | | | | | | |
| Положение АНЦАПФ | | 12 положение | | | | | | | | |

Данные с учетом коэффициента трансформации

Начальник ОУЭ



Л.А. Рогожин